

V. Fejezet

8. Mellékletek

1. melléklet

TŰZRIADÓ TERV

Az emberi élet és egészség, valamint a nemzeti vagyon és személyi javak tűzkártól való megvédése érdekében az alábbiakat rendelem el:

1. Általános rendelkezések

A Tűzriadó Terv célja: a **Karinthy Frigyes Gimnázium** területén előforduló tüzesetek gyors, szervezett, pánikmentes felszámolása, illetve az iskola területén tartózkodók gyors és hatékony kimenekítése.

2. Tűzriadó Terv hatálya

A Tűzriadó Terv hatálya a **Karinthy Frigyes Gimnázium** területén tartózkodó valamennyi munkaviszonyban álló munkavállalóra, az iskola tulajdonát, bérleményét képező végleges vagy ideiglenesen üzemeltetett minden egységre, raktárra, szociális, kulturális helyiségre, szállító járműre, gépekre, berendezésekre és technológiára, az iskola összes munkahelyére és létesítményére kiterjed:

Karinthy Frigyes Gimnázium
1183 Budapest, Thököly út 7. és 1183 Budapest, Thököly út 4.

- illetve: külső munkáltatók által az iskola területén munkát végzőkre
- a munkavégzés hatókörében tartózkodókra.

3. A tűzjelzés módja

Tüzeset észlelése esetén az észlelő munkavállaló azonnal, haladéktalanul szóban jelzi „TŰZ VAN! TŰZ VAN” **felkiáltással** a tüzet munkatársainak, és a tüzeset közelében tartózkodóknak. A tűzriadó elrendelését és ezáltal az épület kiürítésének megkezdését **a csengető órán lévő „alarm” feliratú jelzőgombbal háromszori jelzés, majd ezt követően rövid szünet után megismétlése jelzi.** A munkafolyamatokat azonnal le kell állítani, ha a munkavállaló a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközökkel olthatónak ítéli a tüzet, meg kell kezdeni a legközelebbi kihelyezett tűzoltó készülékkel az oltást, és a tüzesetet Tűzoltóság 105-ös vagy a 112-es vészhívó számon jelenteni.

Az oltási kísérlet eredményétől függetlenül, a leghamarabb értesíteni kell a munkafolyamat vezetőjét, az intézményvezetőt és a tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó személyt.

A riasztási tevékenység végrehajtásáért a jelen lévő legmagasabb rangú vezető a felelős.

4. Tüzeset jelentése

Minden tüzesetet jelenteni kell a **XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (1191 Budapest, Üllői út 235. Tel.: +36-1-459-2319)** részére akkor is, ha a tüzet a rendelkezésre álló eszközökkel sikerült eloltani, illetve ha a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé.

Ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy a tüzeset oltása a rendelkezésre álló eszközökkel, tűzoltó készülékkel nem lehetséges, az **épületet el kell hagyni és a Tűzoltóságnak tűzjelzést kell tenni, mely tartalmazza:**

- A tűz pontos helye (település, utca, házszám, helyrajzi szám)
- Mi ég, mi van veszélyeztetve?
- Emberélet van -e veszélyben?
- Milyen terjedelmű a tűz?

- Megkezdődött-e a tűz oltása?
- A bejelentő neve, a jelzésre használt telefon száma.

A tűzjelzés leadása után telefonkapcsolatot a tűzoltósággal megszakítani a fenti kérdések tisztázásáig nem szabad, mivel hiányos adatok esetén a jelzést felvevő személy feladata, hogy azokat a jelző személlyel kiegészíttesse.

Tűzoltósági bejelentés után köteles értesíteni:

Intézményvezető: Hutai László

Telefon: +3620 942 4880

Tűzvédelmi szaktevékenységet ellátó: Galla Gyula (Galvéd Kft.)

Telefon: +3630 343 8410

A tűzjelzéskor az adott tájékoztatás feleljen meg a valóságnak, az eseményt sem eltúlozni, sem alábecsülni nem szabad.

A főbejárathoz egy fő irányítót kell küldeni, /portaszolgálatot ellátó személy/ aki magához veszi a Tűzriadó Tervet, helyszínrajzot, átadja az érkező tűzoltóság parancsnokának a tervet, egyben tájékoztatást ad a tűz helyszínéről, útbaigazítást ad a tüzeset legcélszerűbb megközelítéséről.

5. Dolgozók magatartása

Ügyelni kell arra, hogy pánikot ne keltsünk, céltudatosan és gyorsan kell cselekedni. A tűzoltást vezető utasításait mindenki köteles végrehajtani, részt venni a személyek, anyagok mentésében, a tűz oltásában.

• Intézményvezető feladatai

Gondoskodik az irányítása alá tartozó terület kiürítéséről. A helyiségek elhagyása higgadtan és fegyelmezetten, pánikkeltés nélkül történjen.

Gondoskodik a helyiségek nyílászáróinak becsukásáról, de a nyílászárók bezárása tilos. Biztosítja a tűzoltóság helyiségekbe történő bejutásának lehetőségét.

• Tanárok feladatai

Tűz esetén a veszélyeztetett személyek, gyermekek mentése és biztonságba helyezése az elsődleges feladat.

A rendelkezésre álló eszközzel a tűzoltás megkezdése, ha úgy ítélik meg, hogy az adott eszközzel oltható a tűz.

Ebben az esetben a tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, vagy amíg az lehetséges, illetve a kerületi hivatásos tűzoltóság megérkezéséig.

A mentési munka megkezdése.

A mentés során megmentett javakat biztonságos távolságra kell hordani, és őrzéséről gondoskodni kell.

• Konyhai dolgozók, karbantartó feladatai

A karbantartó feladatai közé tartozik a gáz főelzáró szerkezet működtetése. A konyhán dolgozó személyeknek ismerniük kell a kulcs helyét.

Tűz észlelése esetén a munkafolyamatokat meg kell szakítani, és részt kell venni a mentésben.

6. Gáz elzárása

A gázmérő elzáró szerkezetét jelölni kell. A gázmérő helyiség kulcsát mindig jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell tartani.

Földgáz betáplálási pont elzárása: a karbantartó feladata, amelyet a gázmérőnél kell elvégezni (gázfogadó helyiség)

7. Áramtalanítás

Tűz esetén az áramtalanítás a portaszolgálatot ellátó személy, vagy a tűzeseti főkapcsolóhoz legközelebb tartózkodó személy feladata. Az iskola áramtalanítását a tűzeseti főkapcsoló működtetésével kell végrehajtani. A tűzeseti főkapcsolót jól láthatóan jelölni kell **(elektromos helyiség)**.

8. Kiürítés - menekülés

Akinek nincs az épület területén tűzvédelmi feladata az eseménnyel összefüggésben, annak az épületet azonnal el kell hagynia.

A benn maradók meneküléséhez minden, szabadtér felé vezető utat és kijáratot használatra kell bocsátani.

Amíg az épületben személyek tartózkodnak, a szabadtér felé vezető ajtókat azonnal meg kell nyitni és folyamatosan nyitva kell tartani. Tűz esetén a személyek menekítése a vészkijáratokon keresztül történjen az előre meghatározott gyülekezési pontra. A kimenekítés befejezése után létszámmellenőrzést kell tartani. Létszám hiány esetén azonnal jelezni kell és segítséget kérni.

A mentést és a kiürítést mindenkor a legmagasabb beosztású vezető irányítja a helyszínen. A mentést irányító a rendelkezésre álló személyek között megosztja a feladatot.

Ellenőriznie kell, hogy a biztonságba helyezés a kialakult helyzetnek megfelelő-e és ha szükséges, haladéktalanul intézkednie kell a megfelelő befogadó hely meghatározásáról.

9. A menekülés - menekítés sorrendje

Ha az iskolában olyan eseményre kerülne sor, amely sérültek, magatehetetlen személyek menekítését teszi szükségessé, akkor az adott helyzetnek megfelelően kell eljárni az alábbiak szerint:

A veszélyeztetett területről elsőként a gyermekeket, illetve magatehetetlen személyeket kell kimenekíteni. A mozgásukban korlátozott személyeket ki kell kísérni a veszélyeztetett területről.

A kiürítés útvonalát úgy kell megválasztani, hogy az a legrövidebb útvonalon megfelelő biztonságos térbe, vagy a szabadba történjen, illetve a tűzoltókat munkájukban ne zavarja.

A sérültek részére azonnal mentőt kell hívni. A hiányzó személyek, gyermekek vélelmezett feltalálási helyéről a mentést vezető részére minél hamarabb információt kell szolgáltatni.

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás, mentés további irányítását a tűzoltóság vezetője (oltás vezető) veszi át. Ezért fontos, hogy részére az eredményes végrehajtás érdekében a mentést addig irányító vezető a szükséges szakmai segítséget adja meg és így együttműködve folytassák a mentést illetve a kiürítés irányítását.

A kiürítés során a munkavállalóknak, gyermekeknek a gyülekezési ponthoz kell menniük.

A kiürítés során az intézményvezető, vagy helyettese biztosítja az aktuális jelenléti ívet, amelyen az iskolában tartózkodók névsora van feltüntetve területekhez rendelve. A létszám ellenőrzés a gyülekezési pontnál történik.

10. Tűzoltás

A tűzoltás előkészítése:

- a) személyek kimentése a veszélyeztetett környezetből
- b) éghető anyagok eltávolítása a tűz közeléből

- c) biztosítani kell a tűzhöz vezető utat
- d) áramtalanítás
- e) gáz elzárás
- f) a tűz oltásának megkezdése

A tűz oltását a rendelkezésre álló eszközökkel - kézi tűzoltó készülékek -, az ott dolgozók azonnal kezdjék meg. A tűzoltóság megérkezéséig a jelen lévő legmagasabb beosztású vezető irányítja a tűz oltását, a tűzoltóság megérkezése után az oltás vezetője adjon tájékoztatást a tűzoltók parancsnokának a tűz helyzetéről, az addigi intézkedésekről.

Ezek után már a kerületi hivatásos tűzoltóság kárhelyszíni irányítójának utasításai szerint kell folytatni a tűz oltását.

11. Rendfenntartás

A tőle elvárható mértékig minden munkavállaló köteles a rendet megtartani és megtartatni.

A tüzeset helyszínét változatlanul kell hagyni. A helyszínen változtatást végezni csak abban az esetben szabad, ha az további káreseménnyel vagy életveszéllyel járna.

12. Menekülés

A menekülési útvonalakat leszűkíteni, eltorlaszolni, zárva tartani (bereteszelni) átmenetileg is **tilos!**

A kiürítést irányítóknak gondoskodni kell a gyors és pánikmentes kimenekítés végrehajtásáról.

A munkavállalók kötelesek a pánik elkerülése érdekében nyugalomra inteni a jelenlévőket, valamint figyelemmel kísérni azon személyeket, akik különösen nehéz helyzetben vannak a kiürítés folyamán (pl.: gyermekek, idősök, stb.)

Menekülésre az épületben elhelyezett menekülési útirány jelző táblák útmutatása szerint kell kimenekülni az adott helyiségből.

Minden érintettnek a riasztást követően a kijelölt gyülekezési ponton szükséges várakoznia.

13. Tüzeset utáni feladatok

Tüzeset eloltása után a helyszínt biztosítani kell az esetleges tűzvizsgálat lefolytatásához.

A tüzeset utáni tűzvizsgálatban - melyet a Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság végez - résztvevőknek minden segítséget meg kell adni, és a tűzvizsgáló által kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

A tűz eloltása utáni helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni, a helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni.

14. Főbb veszélyforrások, védekezési szabályok:

- Éghető anyag jelenléte, tárolása:

Csak a szükséges mennyiségben és előírás szerint szabad a területen éghető anyagot tárolni. Az előírások a Tűzvédelmi Szabályzatban szerepelnek.

- Villamos berendezések jelenléte:

Kifogástalan állapotú, megfelelően méretezett és szabvány szerint felülvizsgált villamos berendezést szabad üzemeltetni. A berendezéseket, hálózatot túlterhelni nem szabad.

- Tűzveszélyes tevékenység:

A létesítmény területén nem szabad tűzveszélyes tevékenységet folytatni üzemszerűen. Alkalomszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység csak írásos engedély alapján, a Tűzvédelmi Szabályzatban leírt feltételeknek megfelelően szabad.

- Gázkazán

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtő berendezést szabad használni, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

15. Tűzvédelmi felszerelések:

A gimnázium területén tűzoltó készülék 38 db található.

6 db 2 kg-os CO₂ gázzal oltó

- kapcsolóház,
- stúdió,
- számítástechnika terem 34,
- számítástechnika terem 35,
- 112. terem,
- Keltető tanári

29 db 6 kg-os ABC porral oltó

- kazánház,
- konyha,
- előtér,
- 2. öltöző,
- angol könyvtár,
- könyvtár,
- 5. öltöző,
- kémia terem 2 db,
- kémia labor,
- 6. öltöző,
- 57. terem,
- tornaterem 2 db,
- 18. öltöző,
- 15. öltöző
- 14. öltöző
- 12. öltöző
- 9. öltöző,
- Keltető porta,
- Keltető bejárat
- Keltető folyosó
- Keltető folyosó hátul
- Keltető folyosó 214-el szemben
- Keltető öltöző 217.
- Keltető pince
- Keltető gázfogadó
- Keltető kazánház
- Keltető kazánház

3 db 12 kg-os ABC porral oltó

- kazánház,
- kazánház,
- gázfogadó

A gimnázium területén 11 db fali tűzcsap található.

- hátsó bejárat, büfé
- aula tanári
- aula 30
- folyosó hátul
- emelet folyosó hátul
- emelet leány mosdónál
- emelet fiú mosdónál
- tornaterem
- Keltető porta,
- Keltető folyosó közép,
- Keltető folyosó hátul

A gimnázium területén kívül, közterületen 100 m-en belül 3 db föld feletti tűzcsap található (főbejárat, kazánház, Thököly u. 7. előtt).